

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С  
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 21/\_\_\_\_\_**

Волгодоновский с.о.  
Место составления

20.03.2024 г.  
Время 12:1

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 21 от 04.03.2024 г.**

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением**

САДВОКАСОВ ОЛЖАС ТОКТАРОВИЧ - И.о. начальника ОЧС Аршалынского района  
ЛИПОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - Старший инженер ОЧС Аршалынского района

**4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)**

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Елтоқ отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области».

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:**

КГУ "Общеобразовательная школа села Елтоқ отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Аршалынский район, Елтоқ, Центральная (улица), 5.

**5. Срок проведения профилактического контроля с посещением** 19.03.2024 - 20.03.2024

**6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

КГУ "Общеобразовательная школа села Елтоқ отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	К работе допускаются лица не прошедшие обучения по вопросам пожарно-технического минимума (кочегар); Основание: ППБ РК №55 пункт 8; пункт 4 Проверочного листа приложение 3;;	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Не предоставлен журнал практических тренировок по эвакуации не реже 1 раза в полугодие; Основание: ППБ РК №55 пункт 14; пункт 11 Проверочного листа приложение 3;;	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

3	Не предоставлены подтверждающие документы по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши; Основание: ППБ РК №55 пункт 21; пункт 38 Проверочного листа приложение 3;;	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Допускается эксплуатация не исправных первичных средств пожаротушения (требуется перезарядка огнетушителей); Основание: ППБ РК №55 пункт 18; пункт 51 Проверочного листа приложение 3;;	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	Не предоставлена техническая документация по измерению сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств; Основание: ППБ РК №55 пункт 87; пункт 81 Проверочного листа приложение 3;;	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	На объекте, оборудованном системами и установками пожарной автоматики, не предоставлена техническая документация систем и установок пожарной автоматики (1) проектной документации на системы и установки пожарной автоматики; 2) актов скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров; 3) паспортов на технические средства, входящих в состав систем и установок пожарной автоматики; 4) инструкции по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики, должностных инструкций дежурного и обслуживающего персонала, ответственного лица за проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта, копии договора с организацией на проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта (на объектах, обслуживаемых организациями); 5) план-графика и регламента работ технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта;); Основание: ППБ РК №55 пункт 70 п.п. 1,2, 4, 7, 8; пункт 121 Проверочного листа приложение 3;;	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

*И.о. начальника ОСС* *Сарыков О.Г.*

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

*Гирей Илья* *Ильин И.И.* *Ильин И.И.*

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Ис. Шене

Приложение на «  » листах

«20» 03 2024г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ  
АСҚАРМАСЫНЫҢ АРШАЛЫ АУДАНЫ  
БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ ЕЛТОҚ  
АУЫЛЫНЫҢ ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ  
БЕРЕТІН МЕКТЕБІ» КОММУНАЛДЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ШЫҒЫС № 75  
2024. 12. 06

КГУ «Общеобразовательная школа села Елтоқ отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области»

Выявлено – 6 нарушений требований пожарной безопасности, а именно:

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	К работе допускаются лица не прошедшие обучения по вопросам пожарно-технического минимума (кочегар); Основание: ППБ РК №55 пункт 8; пункт 4 Проверочного листа приложение 3;	Устранено
2	Не предоставлен журнал практических тренировок по эвакуации не реже 1 раза в полугодие; Основание: ППБ РК №55 пункт 14; пункт 11 Проверочного листа приложение 3;	Устранено
3	Не предоставлен подтверждающие документы по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши; Основание: ППБ РК №55 пункт 21; пункт 38 Проверочного листа приложение 3;	Устранено
4	Допускается эксплуатация не исправных первичных средств пожаротушения (требуется перезарядка огнетушителей); Основание: ППБ РК №55 пункт 18; пункт 51 Проверочного листа приложение 3;	устранено
5	Не предоставлена техническая документация по измерению сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств; Основание: ППБ РК №55 пункт 87; пункт 81 Проверочного листа приложение 3;	Устранено
6	На объекте, оборудованном системами и установками пожарной автоматики, не предоставлена техническая документация систем и установок пожарной автоматики 1) проектной документации на системы и установки пожарной автоматики; 2) актов скрытых работ ( при их наличии), испытаний и замеров; 3) паспортов на технические средства, входящих в состав систем и установок пожарной автоматики; 4) инструкции по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики, должностных инструкций дежурного и обслуживающего персонала, ответственного лица за проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта, копии договора с организацией на проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта ( на объектах, обслуживаемых организациями); 5) план-графика и регламента работ технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта; Основание: ППБ РК №55 пункт 70 п.п. 1,2,4,7,8; пункт 121 Проверочного листа приложение 3;	Устранено

Директор КГУ «Общеобразовательная школа села Елтоқ»

Т. Йылал

